

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 22
(МБДОУ № 22)

601979, г. Ковров

ул. Московская, д.6/1

тел. (49232) 2-56-67, 2-56-68

E-mail: o.n.korepanova@yok33.ru

ОГРН 1023301952838

ИНН 3305040677 КПП 330501001

15.05.2023 № 38

На № _____ от _____

Заместителю начальника отдела
ОНД и ПР по г. Коврову, Ковровскому и
Камешковскому районам
Н.А.Боровковой

ОТЧЕТ
об исполнении предписания № 51/3 от 2022 г

№ п/п	Вид нарушения	Срок устранения	Отметка о выполнении
1	В помещениях группы № 3 на втором этаже, при имитации дыма происходит срабатывание дымовых пожарных извещателей. Сигнал о пожаре от извещателей поступает на пульт контроля и управления, но система оповещения и управления эвакуации людей не запускается и не обеспечивается извещение о пожаре при помощи речевого сигнала.	01.06.2023	Выполнено
2	Не во всех защищаемых помещениях здания (кабинет заведующего), на момент проверки звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука допустимого шума.	01.06.2023	Выполнено
3	В спальнях помещений МБДОУ звуковые сигналы СОУЭ менее 70 дБА.		

Заведующий

О.Н.Корепанова