



*Копия выдана  
заведующей МДОУ  
№ 22*

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22»

Администрация г. Коврова Владимирской области

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Владимирской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

601900, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 61, тел.: 8(49232)21271, E-mail: OND\_Kovrov@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

601900, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 61

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписание № 15/-/-**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Объекта защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 22 (ОГРН: 1023301952838; ИНН: 3305040677)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Владимирской области – Главного государственного инспектора г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам по пожарному надзору Цыбакина Евгения Сергеевича № 15/-/- от 17.02.2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «20» февраля 2021 г. по 18 ч. 00 мин. «23» марта 2021 г. проведена проверка государственным инспектором г. Ковров, Ковровского и Камешковского районов по пожарному надзору – дознавателем ОД УНДиПР лейтенантом внутренней службы Тумаковым Егором Андреевичем объектов защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 22, расположенных по адресу: Владимирская область, город Ковров, улица Московская, д. 6/1;

(последнее – при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующей Корепановой Ольгой Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (письмо) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>г. Ковров, улица Московская, д. 6/1</b>				
1.	Не оборудованы двери, ведущие с коридора на 1 этажа на лестничный марш, устройством для самозакрывания.	п. 24 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР)	01.03.2022	
2.	Противопожарные двери в помещениях	ст. 88 Федеральный закон	01.03.2022	

	гладильной и электрошитовой не имеет устройство для самозакрывания.	от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123 от 22.07.2008 (далее – технический регламент), п. 24 ППР		
3.	СОУЭ не исправна (Не во всех защищаемых помещениях здания звуковые сигналы СОУЭ обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука допустимого шума)	п. 54 ППР ст. 54, ст. 84 Технического регламента, СП 3.13130.2009 п. 4.2	01.03.2022	
4.	СОУЭ не справна (В спальнях помещениях здания звуковые сигналы СОУЭ имеют уровень звука менее 70 дБА)	п. 54 ППР ст. 54, ст. 84 Технического регламента, СП 3.13130.2009 п. 4.3	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Тумаков Егор Андреевич, государственный инспектор  
г. Ковров, Ковровского и Камешковского районов по пожарному надзору  
старший инспектор ОГПН отдела надзорной деятельности  
по г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

  
 (подпись)  
 М.Л.П.\*

«23» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

  
 (подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«    »                      2021 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору