

Отметка о размещении сведений в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий,
Решение от 02.03.2022 № 51,
КНМ № 33220061000201715974

QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Владимирской области
г. Владимир ул. Краснознаменная 1Б, тел.23-54-30, 21-59-20,
E-mail: fire@gumchs33.elcom.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ковров,
Ковровскому и Камешковскому районам,
601900, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.61, E-mail: ond_kovrov@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 51/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22, ИНН 3305040677, ОГРН 1023301952838.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы оп г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам Цыбакина Евгения Сергеевича №51 от «02» марта 2022года в период с «14» марта 2022г. по «06» апреля 2022г. начальником отделения государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам майором внутренней службы Боровковой Н.А. проведена плановая выездная проверка, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая МБДОУ детский сад № 22 Корепанова Ольга Николаевна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении и
1.	В помещениях группы №3 на 2-ом этаже МБДОУ детский сад №22, по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Московская, д. 6/1, при имитации дыма, происходит срабатывание дымовых пожарных извещателей. Сигнал о пожаре от извещателей поступает на пульт контроля и управления, но система оповещения и управления эвакуацией людей не запускается и не обеспечивается извещение о пожаре при помощи речевого сигнала	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4,6,84. СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации Требования пожарной безопасности. Табл. 3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», Правила противопожарного ежима в Российской Федерации, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 (далее-ППР), п. 54	01.11.2022	
2.	Не во всех защищаемых помещениях здания (кабинет заведующей) МБДОУ детский сад №22, по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Московская, д. 6/1, на момент проверки звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звука не менее чем на 15дБА выше уровня звука допустимого шума	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4,6,84. СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации Требования пожарной безопасности. Табл. 3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 4.2 ППР, п. 54	01.11.2022	
3.	В спальнях помещений здания МБДОУ детский сад №22, по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Московская, д. 6/1, звуковые сигналы СОУЭ менее 70дБА	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4,6,84. СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками	01.11.2022	

		пожаротушения и системами пожарной сигнализации Требования пожарной безопасности. Табл. 3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п.4.3 ППР, п. 54		
--	--	---	--	--


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ № 22

Корепанова Ольга Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Начальник отделения государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам
майор внутренней службы
Боровкова Н.А.




(подпись)

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.